


KTR	s.r.o.	KATALOGOVÝ LIST	Objednací číslo: 616
U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 www.ktr-adex.cz		<h1>ADEX Controller</h1>	
tel. 572 633 985		Provedení: Souprava USB modulu IQRF a Modulu RF	

Souprava **ADEX Controller** je určena k bezdrátové komunikaci osobního počítače s regulátorem **ADEX Comfort R**. Komunikace probíhá na frekvenci 868 MHz a její dosah se pohybuje v zastavěném prostoru od 10 do 30m v závislosti na překážkách, které pohlcují rádiový signál.

Na počítači se v programu **ADEX Controller** zobrazuje provozní nastavení regulátoru, jeho aktuální pracovní režim i teploty měřené regulátorem. Aktuálně nastavené regulační parametry regulace lze v případě potřeby upravit přímo z počítače.

Zejména montážníkům tak může **ADEX Controller** usnadnit kontrolu správného zapojení a funkce regulátoru během jeho instalace a uvádění do provozu. V případě poruchy regulátoru pak pomůže při hledání její příčiny.




Zobrazované údaje:

- Nastavení konfiguračních přepínačů se zobrazením příslušného schématu zapojení
- Měřené teploty TAS, TTS, TKS, TVS
- Stav vstupů PT a TUV
- Stav výstupů pro kotel a čerpadla
- Poloha nastavovacích prvků TMIN, TMAX, KMAX a TVC
- Stav kontrolky na panelu regulátoru
- Krokování servopohonu
- Pomocné parametry (doběh čerpadla, mezní teploty ...)

Složení soupravy

Souprava se skládá z Modulu RF, USB modulu IQRF a programového vybavení.

Modul RF



Modul RF se osadí podle obrázku na komunikační konektor v regulátoru ADEX Comfort R. Regulátor musí být vypnutý a z konektor sejmuta ochranná krytka z PVC.

Po zapnutí regulátoru komunikuje modul RF s řídicím procesorem a jednou za regulační cyklus (15 sec.) pošle komunikační telegram do počítače. Odeslání telegramu signalizuje modul RF bliknutím červené kontrolky a jeho přijetí počítačem signalizuje bliknutím zelené kontrolky.

Pokud počítač telegram nepřijme, vysílání se opakuje - max. 10x za regulační cyklus. Pozorováním kontrolky lze ověřit funkci a dosah bezdrátové komunikace.

USB modul IQRF

Modul IQRF komunikuje s modulem RF a přijatý telegram převádí na rozhraní USB. Ke své činnosti potřebuje, aby byl v počítači nainstalován ovladač IQRF. Tento ovladač je součástí dodávaného software (viz. dále).

Pro zlepšení dosahu lze pomocí prodlužovacího kabelu umístit modul IQRF dále od počítače.



Softwarové vybavení

Ke správné činnosti je nutno v počítači nainstalovat:

- 1) Ovladač IQRF
- 2) Adobe Reader
- 3) NET Framework
- 4) Program ADEX Controller

Instalace software

Instalace jednotlivých programů vyžaduje připojení k internetu. Celý balíček programů je ke stažení na **www.potos.cz** v sekci návody.

1) Instalace ovladače IQRF:

Ve složce "***IQRF driver***" najdete soubor ***IQRF_USB_drivers_setup_121210.exe***, který spustíte. Program nainstaluje ovladač do složky ***C:\Program Files\IQRF driver***.

Nyní je možno zasunout **USB modul IQRF** do konektoru USB na počítači. Pokud počítač nenajde ovladač sám, je nutno zadat v instalaci cestu ***C:\Program Files\IQRF driver***.

2) Adobe Reader

Většina počítačů má již tento software nainstalován. Pokud tedy při pokusu o instalaci **Adobe Reader** počítač hlásí, že máte tuto nebo novější verzi již nainstalovanou, ukončete instalaci dle pokynů na obrazovce počítače. Jinak nechte instalační program provést aktualizaci **Adobe Reader alespoň na verzi XI**.

3) Net Framework

I tento balíček můžete mít už nainstalován. Pokud ne, volte pro operační systém **Windows XP** instalaci ***dotNetFx40_Full_setup.exe*** a pro operační systémy (**Vista, 7, 8.1**) instalaci ***dotNetFx45_Full_setup.exe***. Při instalaci dodržujte pokyny instalačního programu.

4) Program ADEX Controller

Ve složce ***AdexController*** spusťte soubor ***AdexControllerInstaler.msi*** a postupujte podle pokynů. Instalátor vytvoří zástupce na ploše pro snadné spuštění programu.

Spuštění programu

Před spuštěním programu zasuňte **USB modul IQRF** do konektoru USB. Pokud proběhla instalace ovladače podle předchozího popisu správně, neobjeví se na obrazovce žádné nové okno.

Nyní spusťte program **Adex Controller**. Program nejdříve ověřuje zda je **modul IQRF** připojen. Pokud není, program se nespustí. V případě nalezení modulu zahájí program vyčkávání na komunikaci.


Aby regulátor **ADEX Comfort R** komunikoval, nastavte konfigurační přepínač do pozice dle zvoleného topného systému, otočný přepínač do polohy dle zvoleného řídicího programu.

Upozornění

Regulátor **ADEX Comfort R** komunikuje pouze tehdy, je-li otočný přepínač v pracovní poloze 1 až 8.

Návod k použití programu

Hlavní obrazovka



Obrazovka je rozdělena do čtyř částí:

1. Vlevo nahoře je zobrazen návod, který odpovídá aktuálnímu nastavení konfiguračních přepínačů v regulátoru. Při změně kteréhokoliv přepínače dojde automaticky i k odpovídající změně návodu. Návod je ve formátu PDF a je možné si jej libovolně zvětšit.
2. Vpravo nahoře jsou zobrazeny informace o sledovaných parametrech v kotelně.
3. Vlevo dole jsou zobrazeny servisní parametry, podle kterých regulátor aktuálně pracuje. Po stisknutí tlačítka „Servisní parametry“ lze zadat hodnoty nové. Program automaticky limituje zadávané parametry tak, aby nedošlo k překročení povolených mezí.
4. Vpravo dole jsou zobrazeny aktuálně nastavené uživatelské parametry. Po stisknutí tlačítka „Uživatelské parametry“ lze zadat hodnoty nové. Program automaticky limituje zadávané parametry tak, aby to odpovídalo obvyklým provozním nárokům aktuálně nastaveného topného systému.

Aktualizace zobrazovaných hodnot

Stavový řádek na spodní hraně okna zobrazuje čas od poslední aktualizace.

Adex Comfort R vysílá data v 15 sekundových intervalech. Pokud nedojde k úspěšnému přenosu dat, provede se aktualizace až po dalších 15 sekundách.


Nastavení řídicích parametrů regulace

Topné soustavy jsou osazovány kotli, radiátory, čerpadly, bojlerů apod. s různými, často velmi rozdílnými, provozními vlastnostmi. Aby byli uživatelé regulátoru **ADEX Comfort R** co nejméně zatěžováni řešením těchto problémů, jsou řídicí parametry regulátoru nastaveny z výroby na hodnoty, které vyhovují obvyklým požadavkům kladeným na provoz topných soustav.

Uživatelské parametry

Provozní vlastnosti kotlů a topných soustav jsou dle typu a výrobce natolik rozdílné, že je třeba řídicí parametry pro jejich regulaci nastavit u každého uživatele individuálně. Proto jsou na víko regulátoru **ADEX Comfort R** vyvedeny čtyři ovládací prvky, kterými lze tyto uživatelské parametry nastavit, případně kdykoliv upravit.

Program **ADEX Controller** zobrazuje aktuálně nastavené uživatelské parametry v rámečku vpravo dole. Tyto parametry můžete upravit také z PC, aniž byste chodil do kotelny:

Parametr	Ovládací prvky na regulátoru	Možné nastavení z PC
TMIN minimální teplota v topném okruhu	10 až 70°C	10 až 90°C
TMAX maximální teplota v topném okruhu	30 až 90°C	20 až 90°C
Δ mezní teplota kotle, AKU	80 až 110°C	70 až 110°C
 minimální teplota vratu, kotle, AKU	30 až 90°C	20 až 90°C

1. Nastavení uživatelských parametrů z PC

Stiskněte tlačítko „UŽIVATELSKÉ PARAMETRY“. Po zadání a potvrzení nových hodnot program odešle nastavení do regulátoru a čeká na potvrzení o přijetí dat. Tato situace je signalizována červeným nápisem „Ukládám“. Jakmile regulátor nové nastavení přijme, změní se nápis na „Aktualizují“. To značí, že regulátor již pracuje podle nového nastavení, ale do PC ještě neodeslal aktualizovaná data. Jakmile bude změna v PC aktualizována, nápis „Aktualizují“ zmizí a panel s uživatelskými parametry se podbarví žlutě.

Žluté podbarvení panelu označuje, že regulátor pracuje podle hodnot zadaných z PC a nikoliv podle ovládacích prvků na víku regulátoru. Regulátor tento stav signalizuje probliknutím kontrolky Δ vždy jednou za 15 sekund.

2. Reset uživatelských parametrů nastavených z PC

Chcete-li, aby regulátor pracoval opět podle hodnot nastavených ovládacími prvky na víku regulátoru, změňte nastavení kteréhokoliv z těchto prvků. Nastavení uživatelských parametrů z PC bude do 15 sekund resetováno a kontrolka Δ přestane problikávat. Nyní nastavte všechny ovládací prvky na požadované hodnoty.

Servisní parametry

Některé řídicí parametry nastavené z výroby nemusí vyhovovat individuální představě uživatele o regulaci jeho kotelny. Pro ten případ umožňuje program **ADEX Controller** vybrané servisní parametry upravit.

Aktuálně nastavené hodnoty vybraných servisních parametrů jsou zobrazeny v rámečku vlevo dole. Tyto parametry můžete upravit jedině z PC:

Parametr	Nastaveno z výroby	Možné nastavení z PC
Doběh čerpadla topného okruhu Doběh čerpadla kotlového okruhu Doběh havarijního ochlazování	10 min / 24 hod 2 minuty 4 minuty	10 min až 24 hod 0 až 5 minut 0 až 8 minut
Doba prodlevy na přepočítané teplotě vratné kotlové vody Doba nasávání z AKU do topného okruhu Doba nasávání z AKU do bojleru Doba vyčkávání pro přechod na záložní kotel	10 minut 10 minut 2 minuty 30 minut	5 až 20 minut 0 až 15 minut 0 až 5 minut 10 min až 24 hod
Přípustná teplota v topném okruhu při dochlazování kotle nebo akumulární nádrže: - pro radiátory - pro podlahové topení	80°C 60°C	75 až 90°C 40 až 60°C

1. Změna servisních parametrů

Vybrané servisní parametry lze měnit pouze pomocí programu **ADEX Controller**. Chcete-li tyto parametry změnit, stiskněte tlačítko „SERVISNÍ PARAMETRY“. Po zadání a potvrzení nových hodnot program odešle nastavení do regulátoru a čeká na potvrzení o přijetí dat. Tato situace je signalizována červeným nápisem „Ukládám“. Jakmile regulátor nové nastavení přijme, změní se nápis na „Aktualizuji“. To značí, že regulátor již pracuje podle nového nastavení, ale do PC ještě neodeslal aktualizovaná data. Jakmile bude změna v PC aktualizována, nápis „Aktualizuji“ zmizí a panel se servisními parametry se podbarví žlutě.

Žluté podbarvení panelu označuje, že regulátor pracuje podle hodnot zadaných z PC a nikoliv podle hodnot nastavených z výroby. Pozor - na regulátoru není změna servisních parametrů nijak signalizována!!

2. Reset servisních parametrů nastavených z PC

K resetování servisních parametrů je třeba sejmout kryt z regulátoru **ADEX Comfort R** a otočný přepínač nastavit do polohy „ F “. Jakmile se rozsvítí červené kontrolky Δ a \ast , jsou servisní parametry resetovány na výrobní nastavení. Otočný přepínač vraťte na požadovaný program.

Doplňující informace

Pod tlačítkem DATA (nahore vlevo) najdete kompletní návod ve formátu PDF a dále informace o výrobcu a verzi programu.